



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
**ПРОКУРАТУРА
ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА**
пл. 50 лет Октября, д.5, г. Светлоград,
Петровский район, Ставропольский край,
Россия, 356530



Директору МКОУ СОШ № 8 с.
Благодатное

Маловичко Е.В.

ул. Петровская, 1, с. Благодатное,
Петровский район, Ставропольский край
356503

31.10.2024 № 7-08-2024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности.

Прокуратурой района на основании информации, предоставленной отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности на территории Петровского городского округа.

Согласно абз. 2 ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии с положениями ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, целью которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Законом №

123-ФЗ, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В целях реализации указанных норм права, Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила № 1479), Приказом МЧС России утвержден Свод правил 3.13130-2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130-2009), Приказом МЧС России утвержден Свод правил 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (далее – СП 9.13130.2009), Приказом МЧС России утвержден Свод правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 484.1311500.2020), Приказом МЧС России утвержден Свод правил 6.13130-2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 6.13130-2021).

В ходе проверки на территории МКОУ СОШ № 8 с. Благодатное выявлены следующие нарушения:

1) Установка пожарных приемно-контрольных приборов (далее - ППКП) и приборов пожарных управлений (далее - ППУ) не соответствуют нормативной документации. Данный факт свидетельствует о нарушении ст. 4-6 Закона № 123-ФЗ, а также п. 5.12 СП 484.1311500.2020. Данное нарушение подтверждается протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 07.08.2023 года.

2) Алгоритм принятия решения о пожаре системы автоматической пожарной сигнализации, не соответствует нормативной документации. Данный факт свидетельствует о нарушении ст. 4- 6 Закона № 123-ФЗ, а также п. 6.4 СП 484.1311500.2020. Нарушение подтверждается протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 07.08.2023 года.

3) Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают требуемый уровень звука, что противоречит ст. 4-6 Закона № 123-ФЗ, а также п. 4.1-4.3 СП 3.13130-2009. Нарушение подтверждается протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 07.08.2023 года.

4) Деление объекта на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) не соответствуют нормативным документам. Данный факт свидетельствует о нарушении ст. 4-6 Закона № 123-ФЗ, а также п. 6.3.3 СП 484.1311500.2020. Нарушение подтверждается протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 07.08.2023 года.

5) Расположение звуковых оповещателей системы автоматической пожарной сигнализации, не соответствует нормативной документации, что противоречит ст. 4-6 Закона № 123-ФЗ, а также п. 4.4 СП 3.13130-2009. Нарушение подтверждается протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 07.08.2023 года.

6) Правильность выбора и размещения пожарных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации не соответствует нормативной

документации, что противоречит ст. 4-6 Закона № 123-ФЗ, а также таб. А1, 2, 5 СП 484.1311500.2020. Нарушение подтверждается протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 07.08.2023 года.

7) Система оповещения и управления эвакуаций людей при пожаре не имеет контроля линии оповещения, что противоречит ст. 4-6 Закона № 123-ФЗ, п. 3.4 СП 3.13130-2009. Нарушение подтверждается протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 07.08.2023 года.

8) Проложенный кабель системы автоматической пожарной сигнализации, не соответствует нормативной документации, что противоречит ст. 4-6 Закона № 123-ФЗ, а также СП 6.13130-2021. Нарушение подтверждается протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 07.08.2023 года.

9) Линии связи между компонентами систем пожарной автоматики (СПА) выполнены без обеспечения автоматического контроля их исправности, что противоречит ст. 4-6 Закона № 123-ФЗ, а также п. 5.17, п. 6.3.4 СП 484.1311500.2020. Нарушение подтверждается протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 07.08.2023 года.

10) В нарушение ст. 4-6 Закона № 123-ФЗ; п. 48 Правила № 1479 не обеспечено своевременное обслуживание наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, а также проведение проверок на водоотдачу, с установленной периодичностью 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Организации, осуществляющие такие проверки должны иметь соответствующую лицензию на проведение данного вида работ.

Допущенные нарушения закона влекут отсутствие состояния защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и неспособность организации ограничить его вредные последствия в случае возникновения.

Причинами и условиями совершения указанных в представлении нарушений закона является ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей должностными лицами МКОУ СОШ № 8 с. Благодатное, а также отсутствие надлежащего контроля за их работой с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. Рассмотреть представление с участием оперативного работника прокуратуры района, для чего заблаговременно сообщить в прокуратуру района о месте и времени рассмотрения представления.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в месячный срок с момента его получения с приложением документов, подтверждающих принятие необходимых мер по устранению выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

О.С. Масленникова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00BD69A90D1E7BFE7638E645CC7C2B5A0A

Владелец **Масленникова Ольга Сергеевна**

Действителен с 19.07.2024 по 12.10.2025